

### ETAR de Noura-Sobredo

Resultados do 2º Trimestre de 2014

#### Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
				Abril	Maio	Junho
				VLE	VLE	VLE
pH	Un. Sor.	6 a 9	Mensal	6,8	4,2	6,7
CQO	mg / L O <sub>2</sub>	150	Mensal	23	39	32
CBO <sub>5</sub>	mg / L O <sub>2</sub>	40	Mensal	<5 (L.Q.)	9	<5 (L.Q.)
SST	mg / L	60	Mensal	<5 (L.Q.)	26	160

O plano de amostragem e análise efetuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limite de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a licença de utilização do domínio hídrico para a rejeição de águas residuais n.º L007865/2013.RH3 emitida em Maio de 2013.

O local de descarga é uma linha de água afluente ao Rio Tua.