

### ETAR de Murça

Resultados do 3º Trimestre de 2014

#### Água Residual Tratada

Parâmetro	Unidades	VLE	Periodicidade	Resultados		
				Julho VLE	Agosto VLE	Setembro VLE
CQO	mg / L O <sub>2</sub>	125	Mensal	<20 (L.Q.)	25	<20 (L.Q.)
CBO <sub>5</sub>	mg / L O <sub>2</sub>	25	Mensal	<5 (L.Q.)	<5 (L.Q.)	<5 (L.Q.)
SST	mg / L	35	Mensal	<5 (L.Q.)	<5 (L.Q.)	<5 (L.Q.)

O plano de amostragem e análise efetuado pela ATMAD é estabelecido anualmente.

Os parâmetros analisados, a periodicidade das análises e os valores limites de emissão cumprem as disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 152/97 e a licença de utilização do domínio hídrico para a rejeição de águas residuais n.º L007864/2013.RH3 emitida em Maio de 2013.

O local de descarga é o Ribeiro do Lameirão afluente do Rio Tinhela.